

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»



И.А. Косолапов

2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента по работе с про-
изводителями оборудования
ПАО «Россети»

О.Л. Биндар

О.Л. Биндар

« 04 » июля 2017 г.

ПРОТОКОЛ ТД-67/17 от 04 - 07 2017 г.

по продлению срока действия Заключения аттестационной комиссии
№ 13-78/16 от 28.06.2016

Срок действия с 04. 07. 2017 г. по 27. 06. 2021 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Кабель оптический самонесущий диэлектрический типа ОКСН марки ОКСД и ОКСД-Т, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, изготавливаемый по ТУ 3587-004-51172458-10 совместно со спиральной арматурой типа НСО и типа ПСО производства Курский филиал АО «ЭССП», типа DTADSS и типа DTSPR ООО «Дельфос» и кабельными муфтами типа МТОК исп. АВ (с защитным кожухом) производства ЗАО «Связьстройдеталь» для организации ВОЛС-ВЛ на линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Москабель - Фуджикура» (АО «МКФ»)
(111024, Россия, Москва, ул. 2-ая Кабельная, д. 2, стр. 2)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Москабель - Фуджикура»
(111024, Россия, Москва, ул. 2-ая Кабельная, д. 2, стр. 2)

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»