

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

В. В. Харитонов
« 07 » 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Дирекции
производственного контроля
ПАО «Россети»

А. Г. Картушин
« 07 » апреля 2022 г.

ДОПОЛНЕНИЕ № ИД-60/22 от 07.04.2022 г.

к Заключению аттестационной комиссии от 22.06.2016 №ИЗ-77/16

Срок действия с 07.04.2022 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 17.06.2026 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Кабель оптический самонесущий неметаллический типа ОКСН марки ДПТ (ДПТ-Э трекингостойкое исполнение), климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, изготавливаемый по ТУ 3587-001-88083123-2009 изм.10 для организации ВОЛС-ВЛ на линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше совместно:

– с натяжными спиральными зажимами типа DTADSS М (с ограничителями короны типа ОКС-Д) и поддерживающими спиральными зажимами типа DTSPR М (с ограничителями короны типа ОКС-Д) по ТУ 3449-001-98267442-2011 изм.3 производства ООО «Дельфос» (г. Кострома);

– с кабельными – муфтами типа МТОК исп. АВ (с защитным кожухом) ТУ 5296-058-27564371-2009 изм. 8 производства ЗАО «Связьстройдеталь» (г. Москва).

ЗАЯВИТЕЛЬ/ ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Инкаб» (614532, Пермский край, Пермский район, дер. Нестюково, ул. Придорожная, 2)

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»