


ПАСПОРТ


Звено промежуточное ПР-20-01

**1. Назначение**

1.1 Звено промежуточное ПР-20-01 (ТУ 3449-011-00350361-2016) предназначено для удлинения изолирующих подвесок на промежуточных опорах воздушных линий до 20 кВ, городского электрохозяйства, уличного освещения.

1.3 Звено промежуточное изготавливается с защитным антикоррозионным покрытием. Климатическое исполнение УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150-69.

1.4 Конструкция и размеры ПР-20-01 представлены на рисунке.

**2. Технические характеристики**

Разрушающая нагрузка	14 кН
Покрытие	Цинк
Масса	0,2 кг

3. Комплектность

Звено промежуточное ПР-20-01	1 шт.
------------------------------	-------

4. Условия транспортирования и хранения

4.1 Изготовитель гарантирует сохранение основных характеристик при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения группы 3 по ГОСТ 15150.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
ПИМОШИНА О.А.



4.2 Изделие может транспортироваться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

5. Срок эксплуатации

5.1 Срок эксплуатации изделия – 25 лет.

5.2 Фактический срок службы не ограничивается указанным, а определяется техническим состоянием изделия.

6. Гарантийные обязательства

6.1 Гарантированный срок изделия – 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

6.2 По техническим вопросам и с претензиями по качеству обращаться по адресу:

111020, ул. Боровая, дом 7, стр.10

тел. (499) 707-14-11

www.c-a-v.ru

7. Свидетельство о приемке

7.1 Звено промежуточное ПР-20-01 изготовлено в соответствии с ТУ 3449-011-00350361-2016 и признано годным для эксплуатации.

Партия _____

Дата изготовления: _____

Дата продажи: _____

_____ «_____» 201__ г.
_____ «_____» 201__ г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
ПИМОШИНА О.А.

